

24.4.2023

VUOROVAIKUTUSMUISTIO

Ma403-35

Konalankuja ja Konalanpolku

Palautteet katusuunnitelmaluonnoksista 31820/1–2 ja 31821/1. Suunnitelmaluonnokset olivat esillä 1.2.–14.2.2023.

Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä katusuunnitelmaluonnosten esillä olon aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta.

Konalankujan ja Konalanpolun katusuunnitelmien lähtökohtana on asemakaava nro 12665, joka on tullut voimaan 21.7.2022 sekä liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatima liikennesuunnitelma nro 7016.

Tiedote katusuunnittelun aloituksesta ja suunnitelmien esillä olosta on lähetetty 18.1.2023 katujen varsien kiinteistöille sekä tiedote on ilmestynyt 1.2.2023 Helsingin Uutisten Läntisen Kantakaupungin osapainoksessa.

Katusuunnitelmaluonnokset olivat esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat 1.2.–14.2.2023 välisenä aikana. Lisäksi tiedotteet ja suunnitelmaluonnokset ovat olleet katsottavissa kaupungin karttapalvelussa.

Mahdolliset kommentit suunnitelmiin pyydettiin toimittamaan 14.2.2023 mennessä.

Katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksesta saadut palautteet:

Sähköpostitse saatiin yksi palaute.

Palaute:

Vähän suunnitellusta Konalanpolun liittymisestä Hilapellonraittiin on Konalantien suuntaan risteys, jossa on roskakorin lisäksi sateiseen aikaan kävelytien peittävä tulva. Pakkasella vesi tietysti jäätyy ja kevyen liikenteen kulku vaikeutuu vielä enemmän. Raitilla on vilkasta ostos- ja virkistysliikuntaa sekä koiran ulkoiluttajia kaiken päivää.

Selityksenä noille em. ongelmille on se, että mäessä oleva taloyhtiö ohjaa hulevetensä rinteeseen. Se on kuulemma ollut rakennusaikana sallittua eikä muutosta voi erikseen vaatia.

Olen ymmärtänyt, että Hilapellonraitin Konalantien puoleista päätä muutetaan kadun tulevan rakentamisen yhteydessä. Tämä kohta näyttäisi jäävän rakennettavien kohtien väliin. Olisiko tuolle hulevesilätäkölle ja -jäätikölle kuitenkin tehtävissä jotain jo Konalanpolun rakentamisen yhteydessä?

VUOROVAIKUTUSMUISTIO

Vastaus:

Palautteessa mainittu kohta Hilapellonpuistossa on tunnistettu myös Suomen Ympäristökeskuksen aineistoissa hulevesitulvaherkäksi alueeksi. Tämän katusuunnitteluhankkeen yhteydessä on tarkoitus rakentaa Hilapellonraitille uusi valaistus osalla matkaa, mutta muuten Hilapellonpuisto ja -raitti ei valitettavasti sisälly tähän hankekokonaisuuteen. Lisäksi Konalankujan ja uuden Konalanpolun katujen ja hulevesiviemäröinnin korkotasot ovat todella haastavat jo katualueiden kuivatuksen mahdollistamiseksi, joten Hilapellonpuiston kuivatuksen suunnittelussa on todennäköisesti tutkittava mahdollisuuksia Konalantien hulevesiviemäröinnin suuntaan. Välitämme palautteen tiedoksi Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalveluun, jotta tulevissa katu- ja puistosuunnitteluhankkeissa voitaisiin ottaa Hilapellonpuiston tulva-asiat huomioon.

Tiimpäällikkö

Juha Väisänen

Tiedoksi

Palautteen antajat